



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003
тел. 8(863)240-67-66, fax 280-86-69 E-mail: gumchsro@donpac.ru
«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Каменск-Шахтинскому

Почтовый адрес: пер. Башкевича, 84, г. Каменск-Шахтинский, 347805. Телефоны: (86365) 7-28-10
Факс: (86365) 7-28-10. E-mail: 4ogpn_md@mail.ru
Телефон доверия 7-28-10

« 21 » марта 2019 г.
(дата составления акта)

г. Каменск-Шахтинский
(место составления акта)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 35

По адресу/адресам: г. Каменск-Шахтинский мкр Лиховской ул. Горького, 7
(место проведения проверки)

На основании: распоряжение №35 от 28 февраля 2019 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетное дошкольного образовательного учреждения детский сад №5
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


« 14 » марта 2019 г. с 14 час.00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 2 часа

« 21 » марта 2019 г. с 13 час.00 мин. до 14 час.00 мин. Продолжительность 1 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г. Каменску-Шахтинскому
ГУ МЧС России по Ростовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

 Тарасенко Е.А.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Старший инспектор ОНД и ПР по г. Каменску-Шахтинскому
майор внутренней службы Стрыгин Евгений Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ детским садом №5 Тарасенко Е.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Световая табличка "Выход" неисправна Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 "О противопожарном режиме" п. 61. (ответственное лицо Тарасенко Н.Г.)

Направление движения к пожарным гидрантам не обозначено указателем с четко нанесенными на расстоянии до его местоположения. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» п. 55. (ответственное лицо Тарасенко Н.Г.)

Не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 6 п. 1 пп. 2. СП 9.13130.2009 п. 4.1.32 (ответственное лицо Тарасенко Н.Г.)

Не проведено эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы и ограждения крыши. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" п. 24. (ответственное лицо Тарасенко Н.Г.)

В помещении пожарного поста отсутствуют инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 "О противопожарном режиме" п. 64 (ответственное лицо Тарасенко Н.Г.)

Пути эвакуации облицованы сгораемыми материалами с более высокой пожарной опасностью чем Г1, В1, Д2, Т2. СНиП 21-01-97* п. 6.25*, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134 п. 6. табл. 28. (ответственное лицо Тарасенко Н.Г.)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



М.А.Т.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 21.03.2019 г. №35/1/24, протокол от 21.03.2019 г. №191-34/2019/1, постановление от 21.03.2019 г. №191-34/2019/2, представление от 21.03.2019 г. №191-34/2019/3

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



Е.В. Стрыгин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий МБДОУ детским садом №5 Тарасенко Е. _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » марта 2019 г.

Е.В. Стрыгин

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575802

Владелец Тарасенко Елена Анатольевна

Действителен с 18.03.2022 по 18.03.2023